



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский
(место составления акта)

«31» января 2019 г.
(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая Роща, 24.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 10 от «09» января 2019 г. проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» января 2019 г.

с «11» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«31» января 2019 г.

с «09» час. «00» мин. до «10» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » рабочих дня, «03» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): входящий № 45

(заполняется при проведении выездной проверки)

«11» января 2019 года

(фамилия инициалы, подпись, дата)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лей-
тенант внутренней службы Кильдюшев Алексей Сергеевич

При проведении проверки присутствовали:

Инженер по эксплуатации здания Артеменко Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	В здании школы линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительных линий СОУЭ выполнены не огнестойкими проводами (кабелями).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	<u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u>
2.	В здании школы на путях эвакуации из здания отсутствуют ручные пожарные извещатели.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение Н таблица Н.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	<u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u>
3.	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала в коридор школы менее установленных требований, а именно: 0,75 м. (Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	<u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u>
4.	На объекте защиты отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на пожарную сигнализацию, смонтированную в здании школы.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»;	<u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u>

<p>5. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с составлением соответствующего акта проверки.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>
<p>6. В месте расположения приемно-контрольного прибора отсутствует аварийное освещение которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>
<p>7. При срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала формируемого автоматической системой пожарной сигнализации (оповещение о пожаре запускается с кнопки).</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>
<p>8. Не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение расположенное в столовой, за сценой).</p>	<p>п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>

<p>9. Не обеспечено наличие на дверях помещения книгохранилища назначения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (книгохранилище расположенное в помещении столовой, справа от сцены).</p>	<p>п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>
<p>10. Не обеспечено наличие на дверях помещения лаборантской кабинета химии назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (лаборантская кабинета химии).</p>	<p>п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>
<p>11. В помещениях: кабинет секретаря, кабинет логопеда, процедурный кабинет, медицинский кабинет, лаборантская кабинета информатики, кабинет ответственного за пожарную безопасность, кабинет начальной школы № 8, библиотека, коридор столовой ведущий на лестничную клетку, столовая, кабинет технологии, помещение для хранения лыж, раздевалки, тренерской пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильников с напряжением 220 В.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;</p>	<p><u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u></p>

12.	На лестнице, ведущей из столовой на улицу отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);	<u>Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»</u>
-----	--	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
старший лейтенант внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Гашамаарун Елена Викторовна Ешун
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » января 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю.

А. Ю.