



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел./ факс: (4152) 30-10-67; 30-10-68.
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 10/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Зеленая Роща, 24.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 10 от «09» января 2019 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы Аналикова Ю.Ю., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «28» января 2019 г. и с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «31» января 2019 г; проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, 45.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кильдюшев Алексей Сергеевич

совместно с: Инженером по эксплуатации здания Артеменко Александром Ивановичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 10/1/1	В здании школы линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительных линий СОУЭ выполнить не огнестойкими проводами (кабелями).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна-	01.08.2020г.	

		лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;		
2. 10/1/1	В здании школы на путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение Н таблица Н.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.08.2020г.	
3. 10/1/1	Эвакуационный выход из спортивного зала в коридор школы выполнить в соответствии с установленными требованиями, а именно: ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.08.2020г.	
4. 10/1/1	Разработать проектную документацию, разработанную и утверждённую в установленном порядке на пожарную сигнализацию, смонтированную в здании.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»;	01.08.2020г.	
5. 10/1/1	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с составлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);	01.08.2020г.	
6. 10/1/1	Место расположения приемно-контрольного прибора оборудовать аварийным освещением которое должно включаться автоматически при отключении основ-	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.	01.08.2020г.	

	ного освещения.	13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;		
7. 10/1/1	При срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна включаться автоматически от командного сигнала формируемого автоматической системой пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	01.08.2020г.	
8. 10/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещения складского назначения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (складское помещение расположенное в столовой, за сценой).	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2020г.	
9. 10/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещения книгохранилища назначения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2020г.	

	В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (книгохранилище расположенное в помещении столовой, справа от сцены).		
10. 10/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещения лаборантской кабинета химии назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (лаборантская кабинета химии).	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) "О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:	01.08.2020г.
11. 10/1/1	В помещениях: кабинет секретаря, кабинет логопеда, процедурный кабинет, медицинский кабинет, лаборантская кабинета информатики, кабинет ответственного за пожарную безопасность, кабинет начальной школы № 8, библиотека, коридор столовой ведущий на лестничную клетку, столовая, кабинет технологии, помещение для хранения лыж, раздевалки, тренерской пожарной извещатели смонтировать на расстоянии не менее 0,5 м. от светильников с напряжением 220 В.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.08.2020г.
12. 10/1/1	Лестницу, ведущую из столовой на улицу обеспечить знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»);	01.08.2020г.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-

скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич

«31» января 2019 г.
М.П.

Предписание для исполнения получил:

директор Томашарук Елена Метельские

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» января 2019 г.

Е.Таш
(подпись)

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю.